

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1130084

Výrobek: Elektroměrový rozváděč - elektrorozvodné jádro

Typ: PEJ 2 - 6 EW30 - D1

Jmenovité hodnoty: AC 400 V, 50 Hz, do 100 A, do 10 kA, IP 43/20

Objednavatel: E L Z A M Bystřany, společnost s r. o.
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, Česká republika

Výrobce: E L Z A M Bystřany, společnost s r. o.
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 300294-01/01 ze dne: 07.02.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-3:12,

ČSN EN 61439-1 ed.2:12 čl. 4, 5, 10.10, 10.9, 10.5.2, 10.4, 10.3, 10.2.6, 10.2.2.2, 10.2.3.1, 10.2.3.2, 10.11, 10.11.2

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 300294 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 29.2.2016

14.2.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



300294-01