

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHJECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1190111

Výrobek: Elektroměrový rozváděč - elektroizvodné jádro

Typ: PEJ 2 - 6 EW60 - DP1 (viz příloha)

Jmenovité hodnoty: AC 400 V, 50 Hz, do 100 A, do 10 kA, IP 43/20

Objednatel: E L Z A M Bystřany, společnost s r.o.
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, Česká republika

Výrobce: E L Z A M Bystřany, společnost s r.o.
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 910106-01/01 ze dne: 18.02.2019

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 61439-3:12, ČSN EN 61439-1 ed.2:12

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 910106 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 117/2016 Sb., 118/2016 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro EU Prohlášení o shodě podle zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 28.02.2022

21.02.2019

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



910106-01