

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

č.: 1130204

Výrobek: Elektroměrové rozváděče

Typ: RE6S (varianty: RE, RES, REP viz příloha)

Jmenovité hodnoty: AC 400 V, 50 Hz, do 100 A, IP43/20C, do 10 kA

Objednavatel: E L Z A M Bystřany, společnost s r.o.
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, Česká republika

Výrobce: E L Z A M Bystřany, společnost s r.o.
Jana Žižky 83, 417 61 Bystřany, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 300295-01/01 ze dne: 28.02.2013

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:

ČSN EN 61439-1:12 ed.2,

ČSN EN 61439-3:12 čl.: 6.1, 6.2.1, 6.2.2, 6.3, 10.2.2, 10.2.6, 10.3, 10.4, 10.5.2, 10.9.2, 10.9.3.2, 10.10.4, 10.11.2, 10.12

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 300295 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.3.2016

27.3.2013

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



300295-01

Elektroměrové rozvodnice zapuštěné

Typ:	Rozměry Š/V/H mm)*
RE1	268/608/195
RE1D	508/493/235
RE2 řadový	458/558/195
RE3 řadový	668/558/195
RE4 (2+2elm)	513/973/195
RE4 (2+2elm)2dr.	513/1113/195
RE4 řadový	878/558/195
RE5 řadový	1073/558/195
RE6 (2x3elm)	668/973/195
RE6 řadový	1273/558/195
RE7 řadový dvoudveřový	1473/558/195
RE8 (2x4elm)	878/973/195
RE9 (3x3elm)	668/1528/195
RE10(2x5elm) dvoudveřový	1073/973/195
RE12 (2x6elm) dvoudveřový	1208/1128/195
RE12 (3x4elm) dvoudveřový	878/1528/195
RE14 (2x7elm) dvoudveřový	1473/1128/195
RE15 (3x5elm) dvoudveřový	1073/1528/195

)* Vyhovují pro montáž elektroměrů třífázových i jednofázových do 80A nebo HDO.

Podpis



Elektroměrové rozvodnice s konzolou v horní části pro vývodové svorky

Typ:	Rozměry Š/V/H mm)*
RE1S	268/758/195
RE2S	458/708/195
RE3S řadový	668/708/195
RE4S (2x2elm)	513/1113/195
RE4S (2x2elm) 2 držáky dole	513/1263/195
RE4S řadový dvoudveřový	878/708/195
RE5S řadový dvoudveřový	1073/708/195
RE6S (2x3elm)	668/1113/195
RE6S řadový dvoudveřový	1273/708/195
RE7S řadový dvoudveřový	1473/708/195
RE8S (2x4elm)	878/1113/195
RE9S (3x3elm)	668/1665/195
RE10S (2x5elm) dvoudveřový	1073/1113/195
RE12S (2x6elm) dvoudveřový	1208/1263/195
RE12S (3x4elm) dvoudveřový	878/1665/195
RE14S (2x7elm) dvoudveřový	1473/1263/195
RE15S (3x5elm) dvoudveřový	1073/1665/195

)* Vyhovují pro montáž elektroměrů třífázových i jednofázových do 80A nebo HDO.

Ukládá



Elektroměrové rozvodnice na povrch

Typ:	Rozměry Š/V/H mm)*
RE1 Povrch	310/625/220
RE2 Povrch	460/625/220
RE3 Povrch	660/625/220
RE4 Povrch řadový	860/625/220
RE4 Povrch (2x2elm) pro sv. 35Al/25Cu	530/1025/220
RE4 Povrch (2x2elm) rozšířený pro svork.95Al/70Cu	610/1025/220
RE4 Povrch (2x2) se dvěma držáky	460/1125/220
RE6 Povrch(2x3elm)	710/1025/220
RE8 Povrch(2x4elm)	860/1025/220

)* Vyhovují pro montáž elektroměrů třífázových i jednofázových do 80A nebo HDO.

Kuláček

